

**SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
FILOZOFSKI FAKULTET OSIJEKU
Osijek, Lorenza Jägera 9**

**P R A V I L N I K
O ZAŠTITI OD POŽARA**

Osijek, lipnja 2016.

Na temelju članka 21. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine broj 92/10), a u svezi s člankom 3. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (Narodne novine broj 116/11) i članka 124. Statuta Filozofskog fakulteta Osijek, dekanica Fakulteta donijela je dana 14. lipnja 2016.

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom razrađuju se pojedine odredbe Zakona o zaštiti od požara (u dalnjem tekstu: Zakon), propisa donesenih na temelju Zakona, kao i drugih zakona i propisa čijim se pojedinim odredbama uređuju pitanja od značaja za sprječavanje požara i drugih nesreća, gubitak ili oštećenje sredstava za rad, zaštita života i zdravlja ljudi te se utvrđuju mјere zaštite od požara na građevinama i prostorima koji se nalaze na lokaciji Osijek, Lorenza Jägera 9.

(2) Radni i pomoćni prostori Filozofskog fakulteta Osijek (u dalnjem tekstu: Fakultet), razvrstavaju se u III kategoriju ugroženosti od požara; sukladno rješenju br. 511-07-25-UP/I-496/1-95 AS, MUP-a Policijska uprava Osječko-baranjska.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednakо na muški i ženski spol.

Članak 3.

Ovim Pravilnikom uređuju se:

- temeljne odredbe u svezi provedbe i unapređivanja zaštite od požara
- ustrojstvo i način rada službe zaštite od požara
- broj, naziv radnog mjesta i stručna spremna osoba zaduženih za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara
- obveze i odgovornosti vezano uz provedbu mјera zaštite od požara
- obveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima u provedbi mјera zaštite od požara
- način obavljanja unutarnje kontrole provedbe mјera zaštite od požara, te ovlaštenja, obveze i odgovornosti za obavljanje unutarnje kontrole
- način upoznavanja zaposlenika s opasnostima i općim mjerama zaštite od požara na radnom mjestu prilikom stupanja na rad ili promjene radnog mjesta, odnosno prije obavljanja određenih radova i radnji od strane drugih osoba, te vođenja evidencije o tome
- način ospozobljavanja zaposlenika za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara, periodične provjere znanja i vođenja evidencije o tome
- način ospozobljavanja zaposlenika za rad na radnim mjestima s povećanim opasnostima za nastanak i moguće posljedice od požara ili tehnološke eksplozije, prije stupanja na rad, periodične provjere znanja i vođenja evidencije o tome
- službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara sa opisom zaduženja

- službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju sustava za upravljanje i nadziranje sigurnog odvijanja tehnološkog procesa, te drugih instalacija i uređaja čija neispravnost može prouzročiti požar i tehnološku eksploziju
- službe i osobe zadužene za razradu postupaka i poduzimanje odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara u slučajevima privremenog povećanog požarnog rizika
- kretanje i ponašanje na prostorima ugroženim od požara ili tehnološke eksplozije
- ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara
- mjere zabrane i ograničenja iz zaštite od požara te prostorije i prostori na koje se one odnose
- postupanje zaposlenika u slučaju nastanka požara
- druge mjere zaštite od požara sukladno vlastitim planovima i potrebama
- prijelazne i završne odredbe.

Članak 4.

Sastavni dio ovog Pravilnika su i sljedeći prilozi:

PRILOG I

- rješenje o razvrstavanju u kategoriju ugroženosti od požara;

PRILOG II

- raspored vatrogasnih aparata;

PRILOG III

- plan i program održavanja redovitih pregleda vatrogasnih aparata;

PRILOG IV

- drugi provedbeni planovi zaštite od požara (Plan evakuacije).

Članak 5.

(1) Projektna dokumentacija, razne analize, nalazi i mišljenja, uvjerenja, svjedodžbe, upisnici i druge isprave iz područja zaštite od požara pohranjuju se u zbirku isprava.

(2) Isprave iz stavka 1. ovog članka pohranjuju se i čuvaju kod referenta zaštite od požara - domara.

Članak 6.

(1) Sustav zaštite od požara i tehnoloških eksplozija obuhvaća norme ponašanja zaposlenika i trećih osoba za vrijeme rada, kretanja i zadržavanja u građevinama i na prostoru Fakulteta, kao i tehničke normative, norme i upute u svezi građevina, pogona i drugih sredstava rada i uređaja za dojavu i gašenje požara.

(2) Zaštita od požara obuhvaća skup mjera i radnji, normativne, upravne, organizacijske, tehničke, obrazovne i propagandne naravi utvrđene Zakonom, podzakonskim aktima, odlukama tijela jedinica lokalne uprave i samouprave i ovim Pravilnikom, čijim se izborom i primjenom postiže veći stupanj zaštite od požara.

Članak 7.

(1) Svaki zaposlenik dužan je provoditi mjere zaštite od požara na svom radnom mjestu i mjestu rada na način kako je utvrđeno Zakonom, podzakonskim aktima, odlukama tijela jedinica lokalne uprave i samouprave, ovim Pravilnikom i drugim posebnim uputama, upozorenjima i/ili zabranama.

(2) Obveze provođenja mjera zaštite od požara utvrđene stavkom 1. ovog članka odnose se na sve osobe koje se po bilo kojoj osnovi nalaze na Fakultetu radi privremenog ili povremenog obavljanja posla te radi obavljanja posla po posebnom ugovoru.

(3) Zaposlenici drugih poduzeća koji obavljaju određene rade na Fakultetu u njegovim prostorijama i prostorima dužni su provoditi mјere zaštite od požara prilikom obavljanja tih radnji i držati se naredbi i naputaka referenta zaštite od požara - domara.

II. USTROJSTVO I NAČIN SLUŽBE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 8.

Zakonom o zaštiti od požara (članak 20. stavak 4.) na Fakultetu je za poslove zaštite od požara zadužen referent zaštite od požara - domar.

Članak 9.

Poslove odgovorne osobe za zaštitu od požara može obavljati osoba koja ima najmanje zvanje vatrogasac ili završeno srednjoškolsko obrazovanje u programu gimnazije ili srednjoškolsko strukovno obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, te položen stručni ispit.

Članak 10.

Posebne obveze referenta zaštite od požara - domara su:

- udaljiti svakog zaposlenika koji pri obavljanju poslova ne provodi ili ne primjenjuje mјere zaštite od požara
- u slučaju neizravne opasnosti za nastanak požara s dekanom dogоворiti otklanjanje opasnosti odnosno nedostataka, ili ako se to ne može, dogоворiti se o privremenom prekidu rada dok te opasnosti postoje
- izvijestiti dekana o svakom nastalom požaru ili mogućoj opasnosti za nastanak i širenje požara
- voditi brigu o potrebi postavljanja odgovarajuće opreme i sredstava za gašenje požara na pojedinim radnim mjestima, kao i o njihovoj ispravnosti, redovitosti njihova pregleda i ispitivanja u propisanim vremenskim rokovima
- voditi brigu o osposobljavanju zaposlenika iz zaštite od požara
- voditi brigu o potrebi postavljanja znakova sigurnosti (zabrana, upozorenja, obveza i informacija) u prostorima Fakulteta i njihovoj ispravnosti i uočljivosti.

III. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 11.

U cilju otklanjanja uzroka nastajanja požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom u građevinama, građevinskim dijelovima kao i na prostorima oko njih, i ostalim prostorima, razvrstanih u III kategoriju ugroženosti, primjenjuju se mјere zaštite od požara koje se odnose na:

- projektiranje i izvođenje rada na adaptaciji i/ili rekonstrukciji na postojećim građevinama i građevinskim dijelovima, odnosno projektiranje i izgradnju novih građevina i građevinskih dijelova, kao i izgradnju privremenih, te ugradnju uređaja i opreme u njima
- izvođenje i održavanje raznih instalacija (elektroinstalacija, plinskih, gromobranskih, ventilacijskih, toplinskih, kanalizacijskih, za transport tekućina i sl.) tako da ne predstavljaju opasnost od požara
- skladištenje i čuvanje zapaljivih tekućina i plinova, eksplozivnih, otrovnih i drugih opasnih tvari u za to izgrađenim građevinama ili na prostorima

- postavljanje upozorenja, uputa, informacija i oznaka zabrana (o pušenju, unošenju otvorene vatre, zavarivanju i sl.)
- održavanje čistoće u građevinama i njihovim dijelovima, odnosno uklanjanje otpadaka i drugih zapaljivih tvari, na za to određena mjesta
- označavanje i održavanje ulaza, izlaza, prolaza i protupožarnih putova unutar građevina i prostora oko njih za prilaz, odnosno prolaz vatrogasnih vozila
- uporabu uređaja za grijanje i njihovo održavanje, kao i druge mjere zavisno od postojećih opasnosti
- opskrbljenošć građevina i građevinskih dijelova hidrantima, vatrogasnim aparatima i drugom propisanom opremom i uređajima za gašenje požara.

Članak 12.

Prilikom određivanja mjer zaštite od požara koriste se postojeći zakonski i tehnički propisi i mjeru zaštite (osnovne mjeru zaštite od požara), a ostale mjeru zaštite od požara reguliraju se ovim Pravilnikom kojim se propisuju posebne mjeru zaštite od požara.

III.1. Osnovne mjeru zaštite od požara

Članak 13.

Pod osnovnim mjerama zaštite od požara prema ovom Pravilniku smatraju se građevinske mjeru zaštite od požara, mjeru zaštite od požara na plinskim i električnim uređajima i instalacijama, mjeru zaštite od požara na gromobranskim instalacijama te mjeru zaštite od požara na instalacijama ventilacije i grijanja.

III.1.1. Građevinske mjeru zaštite od požara

Članak 14.

Pod građevinskim mjerama zaštite od požara smatra se svaka građevinska aktivnost prilikom adaptacije i/ili rekonstrukcije ili gradnje čiji je cilj:

- zaštita zaposlenika i osoba koje se nalaze u građevini i građevinskim dijelovima
- sprečavanje širenja požara - lokaliziranje (prvenstveno izvan područja građevine i njenih dijelova)
- očuvanje vrijednosti i dobara u građevini i građevinskim dijelovima
- očuvanje same građevine i njenih dijelova.

Članak 15.

Građevinske mjeru zaštite od požara treba provoditi prilikom adaptacije i/ili rekonstrukcije ili gradnje nove građevine ili dijela građevine.

Članak 16.

Građevinske mjeru zaštite od požara sastoje se i od pregleda postojećeg stanja građevine i njenih dijelova, materijala i konstrukcije u određenim rokovima, te izvođenje građevinskih radova po dokumentaciji za koju je dana suglasnost.

III.1.1.1. Vatrogasni pristupi

Članak 17.

(1) Vatrogasni pristupi su čvrste površine koje svojim parametrima (širina, radius, nosivost i dr.) omogućavaju da vatrogasna i spasilačka vozila s opremom dođu do ugroženih građevina radi spašavanja ljudi i gašenja požara.

(2) Vatrogasni pristupi izvode se tako da omogućavaju kretanje vatrogasnih vozila vožnjom unaprijed i da podnose osovinski pritisak od 100 kN.

(3) Vatrogasni pristupi moraju biti:

- vidljivo označeni sukladno hrvatskim normama
- stalno prohodni u svojoj punoj širini.

(4) Vatrogasni pristupi projektiraju se i izvode prema Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe (Narodne novine broj 35/94, 55/94 i 142/03)

III.1.1.2. Izlazi i izlazni putovi

Članak 18.

(1) Cjelokupan prostor na hodnicima, stubištima i drugim evakuacijskim putovima mora uvijek biti slobodan i nezakrčen.

(2) Nagazna površina na izlazima i izlaznim putovima ne smije imati nikakva mehanička oštećenja, napuknuća te ne smije biti neravna niti imati nagle promjene visina.

(3) Podne obloge, tepisi, tepisoni kao i mobilni prekrivači moraju biti izrađeni od samogasivog materijala i dobro pričvršćeni na podlogu. Oštećeni dijelovi podnih obloga moraju se u cijelosti zamijeniti.

Članak 19.

(1) Na izlazima i izlaznim putovima namijenjenim za evakuaciju, smjer izlaza mora biti vidljivo označen natpisom i strjelicom (standardnim simbolima) tako da su vidljivi i danju i noću.

(2) Osvjetljenje oznaka za evakuaciju može zamijeniti i izrada tih oznaka na fluorescentnoj podlozi.

(3) Plan evakuacije i spašavanja zaposlenika i ostalih osoba određeno je člankom 55. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine broj 71/14, 118/14 i 154/14).

Članak 20.

(1) Putovi evakuacije moraju biti izvedeni i smješteni tako da vode nezavisno na otvoren siguran prostor dovoljno prostran da se osobama koje sudjeluju u evakuaciji mogući odmicanje od građevine te brzo i sigurno napuštanje tog prostora.

(2) Najveća dužina puta evakuacije osoba do sigurnog prostora može iznositi 50 m u prizemnim i 30 m u katnim objektima.

(3) Vrata na putovima evakuacije moraju biti izvedena tako da se mogu otvarati u namjeravanom smjeru evakuacije.

(4) Rukohvati i ograde na stubištu moraju biti stabilno pričvršćeni za konstrukciju građevine.

III.1.1.3. Otvori u zidovima

Članak 21.

- (1) Sva vrata u građevini ili građevinskom dijelu moraju se lako zatvarati i otvarati.
- (2) Sva vrata se moraju otvarati u smjeru izlaska (evakuacije) a na vratima se ne smije mijenjati smjer otvaranja niti se smiju privremeno ili stalno ukloniti.
- (3) Ako su vrata ostakljena, staklo na njima ne smije biti napuknuto ili razbijeno.

Članak 22.

- (1) Prozori predviđeni za otvaranje moraju se lako otvarati i zatvarati s poda (ventus ili sličnim uređajima).
- (2) Prozorska stakla ne smiju biti napuknuta ili razbijena.

III.1.1.4. Zidovi, stupovi i stropovi

Članak 23.

- (1) Sve preinake na zidovima mogu se obavljati samo na temelju dobivene suglasnosti na tehničku dokumentaciju od nadležne inspekcije kada se radi o rekonstrukciji ili gradnji nove građevine za koju treba odgovarajući upravni akt o dozvoli građenja ili suglasnosti referenta zaštite od požara - domara za ostale slučajeve.
- (2) Oštećenje na zidovima (pukotine, otpadanje) potrebno je popraviti. Popravak je potrebno izvršiti materijalom istih protupožarnih karakteristika kao i prijašnji.
- (3) U blizini zidova ili pregrada od gorivog materijala ne smiju se postavljati naprave za zagrijavanje niti drugi izvori topline.

Članak 24.

- (1) Ukupna otpornost građevine i požarna otpornost pojedinih građevinskih konstrukcija utvrđuje se hrvatskim normama.
- (2) Požarni zidovi namijenjeni su sprečavanju širenja požara iz jedne prostorije u drugu.
- (3) Požarni zidovi se izgrađuju od negorivog materijala i moraju imati određeni stupanj vatrootpornosti. Otvori u požarnim zidovima smanjuju njihovu vatrootpornost.
- (4) Zaštitne obloge požarnih zidova trebaju cijelom površinom prekrivati zid, ne smiju imati oštećenja, pukotine i odvajati se od zida.
- (5) U požarnim zidovima ne smiju se ostavljati nezaštićeno naknadno probijeni otvori. Ako se kroz njih provodi instalacija ili sl., treba otvor zatvoriti odgovarajućim vatrootpornim materijalom.
- (6) U požarnim zidovima ne smiju se naknadno činiti oslabljenja kako im se ne bi mjestimično smanjila otpornost na požar (smanjenje debljine zida).

Članak 25.

- (1) Zaštitni premazi, ako su se počeli ljuštiti ili otpadati, trebaju se obnoviti.
- (2) Premazi se ne smiju stavlјati na stare premaze već se površina mora prije očistiti.
- (3) Pregled zidova i stupova mora se obavljati barem jedanput u godini, požarnih zidova svakih šest mjeseci, a mjesta prolaza instalacija kroz požarne zidove svaka tri mjeseca.

Članak 26.

- (1) Za drvene međukatne konstrukcije sa zaštitnom oblogom i premazom protiv gorenja, potrebno je kontrolirati stanje obloge. Takva obloga ne smije se djelomično uklanjati radi ovješenja uređaja, rasvjetnih tijela i sl., kao i radi provođenja instalacija.

(2) Kod međukatnih konstrukcija koje imaju veću otpornost na požar (namjena im je sprečavanje širenja požara po vertikali) ne smiju se ostavljati nezaštićeni otvori. U takvom slučaju svi se međuprostori moraju brtvti odgovarajućim vatrootpornim materijalom.

(3) Na stropove evakuacijskih putova ne smiju se postavljati dekoracije i gorive obloge ili izrađivati spušteni stropovi s gorivim oblogama.

(4) Zaštitne obloge i premazi moraju cijelom površinom prekrivati strop, ne smiju imati oštećenja, pukotine, i biti odvijeni od stropne površine.

(5) Sve stropove, odnosno, međukatne konstrukcije treba pregledavati jedanput godišnje, a obloge kod stropova međukatnih konstrukcija čija je svrha sprečavanje širenje požara po vertikali, svakih šest mjeseci.

Članak 27.

(1) Svi podovi bez obzira na kakvu su međukatnu konstrukciju postavljeni ne smiju imati nezaštićene otvore.

(2) Svaki otvor ili oštećenje u podu radi izvođenja bilo kakvih radova mora se odmah dovesti u prijašnje stanje.

(3) Otvori za provođenje instalacija moraju biti zabrtvljeni vatrootpornim materijalom.

(4) Pregled podova obavlja se jedanput godišnje, a poklopci otvora i eventualnih otvora svakih šest mjeseci.

III.1.1.5. Pokrovi i krovišta

Članak 28.

Pri izgradnji ili rekonstrukciji krovišta mora se provoditi sljedeće:

- krovišta u pravilu trebaju biti puna, izvedena od negorivog materijala
- gorive materijale na krovištu potrebno je koristiti u minimalnim količinama
- krovište mora pratiti požarni sektor tako da se njime ne može proširiti požar iz jednog sektora u drugi; radi toga treba se izvesti na granici požarnih sektora produžetke požarnih zidova iznad krovišta ili s obje strane granice sektora izvesti potpuno negoriv dio krovišta
- konstrukcija krovišta mora imati optimalnu otpornost protiv požara, a najmanje 30 min. što se kod neotpornih konstrukcija postiže protupožarnim premazima.

Članak 29.

(1) Krovni pokrivači moraju biti neoštećeni (bez mehaničkih oštećenja).

(2) Ako je krovište izvedeno s određenom otpornosti protiv požara, nosive krovne konstrukcije i pokrivači ne smiju se popravljati s gorivim materijalom.

(3) U prostoru tavana ne smiju se ostavljati niti držati nikakvi gorivi materijali niti predmeti koji mogu uzrokovati požar.

(4) Na sve dijelove ravnih krovišta mora biti omogućen pristup barem jednim metalnim penjalicama.

III.1.1.6. Dimnjaci

Članak 30.

(1) Vratašca dimnjaka moraju se izvesti iz čvrstog i negorivog materijala, s okvirom koji mora biti dobro pripasan otvoru i bez mogućnosti propuštanja dima.

- (2) Vratašca se stavljuju u pravilu u podrumu i na tavanu. Pristup do vratašca mora uvijek biti slobodan.
- (3) Zidovi zidanih dimnjaka u tavanskim prostorijama ili potkrovju i iznad njega moraju biti bez oštećenja (pukotina).
- (4) Pregled tavanskih prostora, te dimnjaka treba obaviti prije početka loženja i nakon završetka sezone loženja.

III.1.1.7. Prometnice i prilazi

Članak 31.

(1) Pristupne ceste i požarni putovi moraju biti stalno održavani glede sposobnosti za promet vozila tako:

- da se na njima ne obavljaju nikakvi građevinski radovi dok nije osiguran drugi pristup do građevina
- da nisu zakrčeni vozilima
- da su opskrbljeni odgovarajućom signalizacijom i znakovima.

(2) Potrebno je osigurati da je na prostoru oko građevina omogućen pristup nadzemnim ili podzemnim hidrantima.

Članak 32.

U cilju sprečavanja širenja i prenošenja požara s jedne građevine na drugu, te radi osiguranja mogućnosti intervencije u slučaju požara mora se osigurati slobodan prostor oko njih. Na tom prostoru ne smije se skladištiti ili privremeno odlagati različite predmete ili uređaje, parkirati i sl.

III.1.2. Mjere zaštite od požara

III.1.2.1. Mjere zaštite od požara na električnim instalacijama i uređajima

Članak 33.

U glavnom razvodnom ormaru kao i u ostalim razvodnim ormarićima u pojedinim prostorijama moraju biti postavljene jednopolne sheme električnih instalacija sa svim potrebnim podacima.

Članak 34.

Za isključenje električne energije nakon završenog rada ili u slučaju hitne potrebe (požar i sl.) na odgovarajućim mjestima izvode se električne sklopke.

Članak 35.

- (1) Zabranjeno je upotrebljavati krpane, neispravne ili predimenzionirane električne osigurače kao i postavljati provizorne električne instalacije.
- (2) Topljivi osigurači i automatske sklopke moraju biti tako dimenzionirani da se vodovi ne mogu pregrijavati.
- (3) Kraj svakog osigurača i sklopke moraju se postaviti oznake kojem strujnom krugu pripada osigurač i sklopka.
- (4) Izmjeni električnih osigurača ili druge poslove na električnim instalacijama i uređajima mogu obavljati samo zaduženi i ovlašteni električari.

(5) Zamjena osigurača mora se obavljati samo originalnim ulošćima.

(6) Ispitivanje električne instalacije vrši se u rokovima sukladno Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije (Narodne novine broj 5/10), a nađene nedostatke treba odmah ukloniti.

Članak 36.

(1) Razvodni ormari moraju se izvesti tako da odgovaraju uvjetima koji vladaju u pojedinim prostorijama gdje su postavljeni.

(2) Prostor oko razvodnih ormara mora uvijek biti sloboden.

(3) Razvodni ormari moraju biti zaključani kako bi se onemogućio pristup neovlaštenim osobama.

(4) Razvodni ormari moraju biti tako izvedeni da pri isključenju električne energije ostanu uključena trošila za nužnu rasvjetu i napajanje uređaja za komunikacije (telefoni).

(5) Prilikom nestanka napona iz mreže, ta se trošila trebaju automatski napajati iz pomoćnog izvora.

Članak 37.

Električne instalacije i trošila moraju biti tako izvedeni i održavani da mesta gdje se koriste ne predstavljaju opasnost od požara.

Članak 38.

(1) O svakom obavljenom pregledu i ispitivanju električnih instalacija i uređaja ispitivač je dužan izdati pisani nalog iz kojeg će biti vidljivo koji su nedostaci prilikom pregleda utvrđeni i što se treba učiniti da se ukloni nedostatak glede zaštite od požara.

(2) Električne instalacije i uređaji moraju se stalno održavati sukladno propisanim normama i odredbama propisa za određene elektro uređaje i instalacije.

Članak 39.

Za provedbu i kontrolu navedenih mjera odgovoran je referent zaštite od požara - domar.

III.1.2.2. Mjere zaštite od požara na gromobranskim instalacijama

Članak 40.

(1) Na građevinama trebaju biti postavljene gromobranske instalacije sukladno tehničkim propisima o gromobranima.

(2) Gromobraska instalacija mora biti izvedena, održavana i postavljena tako da se spriječi svaka mogućnost nastanka požara zbog atmosferskog pražnjenja.

(3) O gromobranskoj instalaciji mora postojati tehnička dokumentacija.

Članak 41.

(1) Pregled gromobranskih instalacija tijekom uporabe mora se obavljati:

- nakon svakog popravka
- nakon svakog udara groma u građevinu ili instalaciju
- u redovitim periodičkim razmacima, ovisno o vrsti građevine ili njenog građevinskog dijela.

(2) O svakom pregledu mora se sastaviti zapisnik u koji se unose vrijednosti koje su utvrđene pregledom i mjerjenjem i iz njega mora biti razvidno da li je instalacija ispravna i koje je popravke potrebno obaviti.

(3) Ispitivanje gromobranske instalacije vrši se u rokovima sukladno Tehničkom propisu za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (Narodne novine broj 87/08 i 33/10), a nadene nedostatke treba odmah ukloniti.

Članak 42.

Za provedbu i kontrolu navedenih mjera odgovoran je referent zaštite od požara - domar.

III.1.2.3. Mjere zaštite od požara u kantini

Članak 43.

(1) U kantini je potrebno redovito održavati čistoću i paziti na odlaganje, spremanje i korištenje pripravaka za hranu.

(2) Potrebno je osigurati dostupnost sredstvima za dojavu i gašenje požara (ručni i prijenosni vatrogasni aparati, hidranti i sl.) koja moraju biti uvijek vidljiva i lako dostupna.

Članak 44.

Za provedbu i kontrolu navedenih mjera odgovoran je Voditelj kantine.

III.1.2.4 Mjere zaštite od požara u predavaonicama, administrativnim i drugim pomoćnim prostorijama

Članak 45.

U predavaonicama, uredskim i drugim pomoćnim prostorijama moraju se primjenjivati ove mjere zaštite od požara:

- zagrijavanje predavaonica, uredskih i pomoćnih prostorija provoditi isključivo radijatorima centralnog grijanja ili, prema potrebi, priznatim uređajima i aparatima za zagrijavanje prostorija
- hodnik se mora održavati slobodan i nezakrčen, da bi bio u svakom momentu prolaz ljudi slobodan
- čišćenje podova ili drugih predmeta ne smije se vršiti sa lakozapaljivim tekućinama, nego samo s prikladnim nezapaljivim preparatom
- unošenje lakozapaljivih tekućina u uredske i druge pomoćne prostorije je zabranjeno
- onemogućiti upotrebu bilo kakvih električnih rešoa i peći, sa otvorenim spiralama
- ne odbacivati goruće i tinjajuće otpatke ili žigice u košare za papir, kao i iza stolova, ormara i drugih upaljivih predmeta.

Članak 46.

Nakon završenog rada u predavaonicama, uredskim i pomoćnim prostorijama, čistačica ili druga osoba, koja zadnja iz njih izlazi mora provoditi sljedeće mjere zaštite od požara:

- otpadni papir i smeće odnijeti iz prostorije na određeno mjesto, pa u tu svrhu čistačice moraju imati na raspolaganju limene posude sa poklopcem
- pomoću prekidača isključiti električnu struju u prostorijama i to za osvjetljenje, za priključak za električna trošila, kao što su računala, osim posebno označenih stalno uključenih trošila

- zatvoriti glavna ulazna vrata ili vrata na hodniku.

III.1.2.5. Ostale mjere zaštite od požara

Članak 47.

Pušenje je zabranjeno u svim prostorijama Fakulteta (članak 13. Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (Narodne novine broj 125/08, 55/09, 119/09 i 94/13)).

Članak 48.

- (1) Zapaljive tekućine ne smiju se bacati ili ispuštati u odvodnu kanalizacijsku mrežu.
- (2) Lakozapaljive tekućine ne smiju se upotrebljavati za odmašćivanje, pranje i čišćenje predmeta.

Članak 49.

Rad s otvorenim plamenom (aparatima za zavarivanje, rezanje i lemljenje) može se obavljati u prostorijama građevine ili drugim prostorima tek nakon pisanog odobrenja i naređenih mjera koje se moraju poduzeti prije toga.

Članak 50.

Prilikom izgradnje građevina, rekonstrukciji građevina, nabavke novih materijala, uređaja, aparata, instalacija i sl. mora se voditi računa da se dobiju odgovarajuća odobrenja, dozvole i suglasnosti nadležne inspekcije.

Članak 51.

Uporaba izgrađene ili rekonstruirane građevine, nabavljenog uređaja ili postrojenja i instalacija, može se dozvoliti samo ako su prethodno pribavljena službena odobrenja od nadležnih organa (uporabna dozvola).

Članak 52.

- (1) Prilikom nabavke strojeva i uređaja za rad mora se obvezno pribaviti tehnička dokumentacija, atesti, garancije, uputstva i dr.
- (2) Atesti, tehnička dokumentacija, garancije i dr. moraju se čuvati na određenom mjestu sa drugom dokumentacijom, kao trajni dokumenti.

Članak 53.

- (1) Za sve izvedene instalacije (vodovod i kanalizacija, hidrantska mreža, plinske instalacije, sve električne instalacije, gromobrane i dr.), u adaptiranim, rekonstruiranim i novo izgrađenim građevinama moraju se pribaviti dokumenti o njihovoј ispravnosti (atesti, zapisnici, izvještaji, protokoli o ispitivanju i sl.), a u skladu svih propisanih pravila za pojedine instalacije.
- (2) Navedena dokumentacija mora se čuvati na jednom mjestu sa ostalom dokumentacijom građevine, kao trajni dokumenti.

IV. USTROJSTVO I NAČIN OBAVLJANJA UNUTARNJE KONTROLE PROVEDBE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA, TE OVLAŠTENJA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE UNUTARNJE KONTROLE

IV.1. Obveze referenta zaštite od požara - domara

Članak 54.

(1) Referent zaštite od požara - domar kao odgovorna osoba za zaštitu od požara je osnovni organizator i nositelj cijelokupnih poslova iz područja zaštite od požara na svim građevinama, građevinskim dijelovima i prostoru Fakulteta i na svim radnim mjestima.

(2) Radi unapređivanja zaštite od požara i povećanje sigurnosti imovine na Fakultetu, referent zaštite od požara - domar savjetuje dekana glede potrebitih financijskih ulaganja u cilju provedbe mjera zaštite od požara propisanih zakonom, podzakonskim aktima, prihvaćenim pravilima tehničke prakse.

(3) Referent zaštite od požara - domar sudjeluje u programu osposobljavanja i obuke zaposlenika za rukovanje opremom i sredstvima za gašenje požara, organizira osposobljavanje i obuku, te vodi evidenciju o tome.

Članak 55.

(1) Referent zaštite od požara - domar pri obavljanju kontrole i nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara i eksplozija, neposredno priopćava rezultate dekanu i unosi ih u redovna izvješća.

(2) Referent zaštite od požara - domar surađuje s drugim poduzećima, znanstvenim institucijama, profesionalnim i dobrovoljnim vatrogasnim postrojbama i nadležnim inspekcijskim radom radi unapređivanja zaštite od požara na Fakultetu.

Članak 56.

(1) Kad referent zaštite od požara - domar utvrđi da pojedini prostor, dio građevine ili građevina ne zadovoljava sigurnosne uvjete glede zaštite od požara za daljnji rad, dužan je o tome pismeno izvijestiti dekanu.

(2) Svaki zaposlenik dužan je odmah prijaviti referentu zaštite od požara - domaru svaki veći poremećaj ili uočenu opasnost ili nastanak požara

Članak 57.

Prilikom obavljanja nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara utvrđenih zakonom, podzakonskim aktima, ovim Pravilnikom i uputama, referent zaštite od požara - domar ima pravo:

- udaljiti zaposlenika s radnog mjeseta ako svojim postupkom neposredno ugrožava sigurnost imovine (unosi otvorenu vatu u požarno ili eksplozivno ugrožen prostor, obavlja zavarivanje u ugroženom prostoru bez dozvole ili dodatnih mjera sigurnosti i sl.), te o tom izvijestiti dekanu
- narediti prekid obavljanja svakog posla ili radnje kojom se neposredno ugrožava sigurnost imovine ili život i zdravlje zaposlenika i osoba
- obaviti provjeru znanja zaposlenika glede rukovanja s aparatom i opremom za gašenje požara, a onog koji pokaže nepoznavanje uputiti na dodatnu obuku
- utvrđeno neprovodenje propisanih mjera zaštite od požara prijaviti dekanu.

Članak 58.

Referent zaštite od požara - domar obavlja sljedeće poslove u smislu unutarnje kontrole:

- kontrolu provedbe internih pravilnika i općih akata te uputa za siguran rad (zaštita od požara)
- kontrolu kretanja, zadržavanja i rada pojedinaca i vanjskih izvođača radova, te izdavanje potrebnih dozvola za kretanje i rad u ugroženim prostorima

- kontrolu izvršenih rekonstrukcija ili adaptacija u građevinama glede provođenja mjera zaštite od požara
- sudjeluje u kupovini i razmještaju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara koja se nabavlja za Fakultet
- kontrolu provođenja mjera zaštite od požara na radnim mjestima
- prati primjenu propisa i normi iz područja zaštite od požara te sudjeluje u izradi novih ili predlaganju promjena postojećih
- surađuje u izradi akata, uputa, projekata iz područja zaštite od požara
- vodi brigu o servisiranju i ispitivanju uređaja i sredstava za gašenje požara
- čuva propisanu tehničku i drugu dokumentaciju, te vodi propisane evidencije.

IV.2. Obveze dekana

Članak 59.

(1) Dekan je obvezan osigurati provođenje mjera zaštite od požara, posebno u svrhu odobravanja novčanih sredstava za zaštitu od požara u okviru godišnjeg plana rada za tekuće održavanje, dok je za veće investicije (rekonstrukcije, dogradnju i izgradnju) u svrhu odobravanja novčanih sredstava za zaštitu od požara odgovorno Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Ministarstvo nadležno za obrazovanje.

(2) Dekan je obvezan osigurati sredstva i opremu za zaštitu od požara i novčana sredstva za provođenje propisanih i zapovjednih mjera zaštite od požara.

(3) Prema potrebi a najmanje dvaput godišnje razmatra stanje zaštite od požara na Fakultetu.

IV.3. Obveze neposrednih rukovoditelja

Članak 60.

Neposredni rukovoditelji (u daljem tekstu: Voditelji) odgovorni su da se prije početka i za vrijeme izvršenja radnih zadataka provode mjere zaštite od požara i eksplozije.

Članak 61.

(1) Voditelji obavljaju kontrolu i nadzor glede primjene propisnih i naređenih mjera zaštite od požara na radnim mjestima i prostorima građevine za koje su zaduženi. Ako su uočeni veći nedostaci, sastavlja se pismeni prijedlog i određuju se rokovi za njihovo otklanjanje.

(2) Za nesmetan pristup vatrogasnoj opremi i sredstvima za gašenje požara odgovorni su Voditelji.

Članak 62.

(1) Voditelji su dužni upoznati svakog zaposlenika prije rasporeda za samostalno obavljanje poslova i radnih zadataka s opasnostima od požara i eksplozije, te mjerama zaštite na tom radnom mjestu ili tehnološkom procesu.

(2) Svakog zaposlenika nakon premještaja s jednog na drugo radno mjesto, te nakon izmjene tehnološkog procesa i radnog postupka, Voditelji moraju upoznati s opasnostima od požara i eksplozije i provedbom odgovarajućih mjera zaštite.

(3) Voditelji su odgovorni da na radnim mjestima gdje postoje opasnosti za nastanak i širenje požara rade zaposlenici koji su stručno osposobljeni za takve poslove i koji su osposobljeni iz područja zaštite od požara.

Članak 63.

Posebne dužnosti Voditelja su:

- udaljiti svakog zaposlenika koji pri obavljanju poslova ne provodi i ne primjenjuje mjere zaštite od požara
- nakon završetka rada, prije odlaska iz radnih prostora, provjeriti da li su poduzete potrebne mjere zaštite od požara
- prekinuti rad na radnom mjestu ili tehnološkom procesu, sredstvu rada i u radnoj okolini ako utvrdi da postoji izravna opasnost za nastanak i širenje požara ili se poslovi i radni postupci izvode na način suprotan pravilima zaštite od požara
- u slučaju neizravne opasnosti za nastanak požara, s referentom zaštite od požara - domarom dogovoriti otklanjanje opasnosti odnosno nedostataka, ili ako se to ne može, dogovoriti se o privremenom prekidu rada dok te opasnosti postoje
- izvijestiti referenta zaštite od požara - domara o svakom nastalom požaru ili mogućoj opasnosti za nastanak i širenje požara
- u slučaju neizvršavanja obveza u primjeni i provedbi mjera zaštite od požara pokreće stegovni postupak za utvrđivanje povrede radne dužnosti protiv zaposlenika koji tu obvezu ne izvršava na svom radnom mjestu ili radnoj prostoriji.

IV.4. Obveze radnika u provedbi mjera zaštite od požara

Članak 64.

Obveze zaposlenika u provedbi mjera zaštite od požara i eksplozija su:

- poduzimati, provoditi i pridržavati se propisanih mjera zaštite od požara na radnom mjestu i u radnom prostoru
- upoznati se s odredbama ovog Pravilnika prije stupanja na rad i samostalnog obavljanja poslova na radnom mjestu
- prije rasporeda na drugo radno mjesto upoznati se s propisanim i drugim mjerama zaštite od požara u svezi s novim poslovima na tom radnom mjestu
- tijekom rada i nakon završetka radnog vremena, stalno pratiti rad, funkcioniranje i ispravnost strojeva, uređaja, instalacija i drugih sredstava u radnom prostoru i svaki kvar ili neispravnost, koja bi mogla biti uzrokom nastanka požara, odmah prijaviti referentu zaštite od požara - domaru
- držati se oznaka, upozorenja i naputaka za zaštitu od požara koje su postavljene na radnom mjestu i u radnom prostoru Fakulteta
- pri obavljanju posla i rukovanju s opasnim tvarima (zapaljive, korozivne, otrovne i sl.) spriječiti njihovo proljevanje, curenje, prosipanje i istjecanje po radnim površinama
- brinuti se da na svom radnom mjestu pristup bude slobodan i moguć, kako bi se nesmetano koristila oprema i sredstva za gašenje požara i otklonile posljedice
- odbiti rad na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara i eksplozije ako nisu osigurane mjere za zaštitu od požara i eksplozije
- aktivno sudjelovati u gašenju požara na građevinama i njihovim dijelovima na Fakultetu
- čuvati i pažljivo se odnositi prema opremi i sredstvima za gašenje požara, te prema oznakama sigurnosti ovješenim i nalijepljenim u prostorima Fakulteta.

IV.5. Odgovornost zbog nepoštovanja propisanih i naređenih mjera zaštite od požara

Članak 65.

(1) Za neosiguravanje novčanih sredstava za provođenje zakonom i podzakonskim aktima propisanih, naređenih, te ovim Pravilnikom određenih mjera zaštite od požara i eksplozije odgovoran je dekan.

(2) Za provedbe obveza iz područja zaštite od požara, postupak za utvrđivanje odgovornosti i izricanje mjera za neposredne rukovoditelje i referenta zaštite od požara – domara isti je kao za

zaposlenike na pojedinim radnim mjestima u djelokrugu njegove radne prostorije, pogona ili dijela procesa.

Članak 66.

(1) Dekan, neposredni rukovoditelji i referent zaštite od požara - domar čine lakšu povredu radne obveze iz zaštite od požara i eksplozija u slučajevima neizvršavanja obveza koje su propisane za sve zaposlenike i kada ne obavljaju svoje posebne poslove iz područja zaštite od požara, pa zbog toga može nastati ili je nastala manja materijalna šteta na imovini.

(2) Dekan, neposredni rukovoditelji i referent zaštite od požara - domar čine težu povredu obveza iz zaštite od požara u slučajevima neizvršavanja obveza iz zaštite od požara koje su propisane za sve zaposlenike i kada ne obavljaju svoje posebne poslove iz zaštite od požara, pa je zbog toga nastupila veća materijalna šteta za imovinu i lakše li teže tjelesne ozljede zaposlenika.

Članak 67.

Lakše povrede radne obveze iz područja zaštite od požara i eksplozija zaposlenik čini ako:

- ne sudjeluje u gašenju požara i sprečavanju širenja požara ako su njime nastale manje materijalne štete nakon požara
- nemarno ili nesavjesno obavlja obveze u svezi sa zaštitom od požara, ako nije izazvan požar ili eksplozija, ili je nastala manja materijalna šteta
- ne prijavi referentu zaštite od požara - domaru pojavu koja može prouzročiti nastanak požara ili eksplozije
- se nemarno ili nesavjesno ponaša prema opremi i sredstvima za gašenje požara
- odbije rad duži od radnog vremena u slučaju kada se to iz preventivnih razloga zaštite od požara zahtijeva
- nastavi raditi na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara i eksplozije unatoč spoznaji da nisu osigurane mjere zaštite od požara.

Članak 68.

Teže povrede radne obveze iz područja zaštite od požara i eksplozija zaposlenik čini ako:

- ne sudjeluje u gašenju požara i sprečavanju nastanka širenja požara ako su nastale veće štete nakon požara, odnosno ako su uzrokovanе lakše posljedice po zdravlje i život zaposlenika i/ili imovinu
- nemarno ili nesavjesno obavlja radne obveze iz zaštite od požara čijim postupkom je uzrokovani požar ili eksplozija pa je došlo do lakše posljedice po zaposlenike i/ili imovinu
- nastavi raditi na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara i eksplozije unatoč spoznaji da nisu osigurane mjere zaštite od požara, zbog čega je nastupila lakša posljedica za život i zdravlje zaposlenika i/ili imovinu
- neopravданo odbije izvršiti pojedine odluke, instrukcije i naputke iz zaštite od požara koje je donio referent zaštite od požara - domar, a zbog čega je došlo do požara i eksplozije s lakšim posljedicama po život i zdravlje zaposlenika i/ili imovinu
- ne prijavi referentu zaštite od požara - domaru pojavu (kvar i sl.) koja može prouzročiti požar ili eksploziju, ako je time nastala lakša posljedica za život i zdravlje zaposlenika i/ili imovinu;
- ne drži se propisa i pravila iz zaštite od požara na radnim mjestima s povećanim opasnostima od požara, sukladno ovom Pravilniku o zaštiti od požara ako je time učinjena lakša posljedica za život i zdravlje zaposlenika i/ili imovinu
- odbije rad duži od punog radnog vremena u slučaju nastanka i gašenja požara ili u slučaju spašavanja imovine nakon gašenja požara ako je time nastala lakša posljedica za život i zdravlje zaposlenika i/ili imovinu.

Članak 69.

Zbog povreda radne obveze iz zaštite od požara provodi se stegovni postupak.

V. OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIKA IZ ZAŠTITE OD POŽARA I UPOZNAVANJE S OPASNOSTIMA NA RADNOM MJESTU

V.1. Osposobljavanje zaposlenika

Članak 70.

Svi zaposlenici Fakulteta moraju biti osposobljeni za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara, spašavanje zaposlenika, ostalih osoba i imovine ugroženih požarom sukladno Pravilniku o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (Narodne novine broj 61/94.).

Članak 71.

- (1) Svaki zaposlenik prije rasporeda na radno mjesto mora proći osnovno osposobljavanje u trajanju od minimalno 8 školskih sati na način i po programu utvrđenom Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (Narodne novine broj 61/94.).
- (2) Osposobljavanje zaposlenika povjerava se onoj pravnoj osobi koja ispunjava uvjete za osposobljavanje i koja ima suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje tih poslova.

Članak 72.

- (3) Zaposlenici koji uspješno polože teoretski i praktični dio osnovnog programa osposobljavanja iz prethodnog članka ovoga Pravilnika izdaje se uvjerenje o osposobljenosti čiji je oblik i sadržaj propisan Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (Narodne novine broj 61/94.).
- (4) Uvjerenja o osposobljenosti zaposlenika čuvaju se u dosjeu zaposlenika.

V.2. Upoznavanje zaposlenika s opasnostima na radnom mjestu

Članak 73.

Svakog zaposlenika, koji prvi put dolazi na radno mjesto, referent zaštite od požara - domar ili neposredni rukovoditelj je dužan upoznati s opasnostima glede nastanka požara i eksplozije na tom radnom mjestu i u njegovoј okolini te s poduzimanjem mjera zaštite kako ne bi nastao požar i eksplozija.

Članak 74.

U slučaju premještaja zaposlenika s jednog mjesta na drugo radno mjesto na kojemu su opasnosti i mjere zaštite od požara različite od prethodnog, s neposrednim opasnostima i mjerama zaštite od požara koje mora provoditi na tom novom radnom mjestu, dužan ga je upoznati referent zaštite od požara - domar ili neposredni rukovoditelj.

V.3. Upoznavanje zaposlenika za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara

Članak 75.

- (1) Svaki zaposlenik na svom radnom mjestu mora biti upoznat s korištenjem priručne opreme za gašenje požara, te sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara.
- (2) Osnovu korištenja opreme dobiva kroz osposobljavanje sukladno Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (Narodne novine broj 61/94.).
- (3) Na radnom mjestu s korištenjem priručne opreme za gašenje požara, te sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara upoznaje ga referent zaštite od požara – domar ili neposredni rukovoditelj.

Članak 76.

- (1) Periodičnu provjeru zaposlenika na radnom mjestu o korištenju priručne opreme za gašenje požara, te sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara provjerava referent zaštite od požara – domar ili neposredni rukovoditelj.
- (2) U slučaju nepoznavanja korištenja priručne opreme za gašenje požara, te sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara na radnom mjestu, zaposlenika se upućuje na dodatnu ili ponovljenu obuku.

VI. SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA ODRŽAVANJE U ISPRAVNOM STANJU OPREME I SREDSTAVA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA

Članak 77.

Na Fakultetu je postavljena sljedeća vatrogasna oprema i sredstva za gašenje požara:

- vatrogasni aparati (broj, vrsta i raspored vatrogasnih aparata po prostorijama, tj. građevini, daje se u Prilogu broj II, koji je sastavni dio ovog Pravilnika)
- hidrantska mreža
- sigurnosna (panik) rasvjeta
- tipkala za isključenje električne energije.

Članak 78.

- (1) Obavljanje kontrole ispravnosti opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara obavljaju:

- referent zaštite od požara - domar,
- neposredni rukovoditelji.

- (2) Navedeni zaposlenici provode kontrolu ispravnosti opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara na način i prema uvjetima propisanih ovim Pravilnikom.

Članak 79.

Referent zaštite od požara - domar u sklopu kontrole ispravnosti opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara obavlja sljedeće poslove:

- kontrolira ispravnost vatrogasnih sredstava i opreme za dojavu i gašenje požara, te opreme za spašavanje i evakuaciju
- kontrolira raspored i ispravnost sredstava i opreme za gašenje po pogonima i drugim radnim i pomoćnim prostorijama

- kontrolira način skladištenja i odlaganja materijala i roba na prostorima na kojima su smještene naprave za gašenje (ručni i prijenosni vatrogasni aparati, hidranti i sl.).

Članak 80.

- (1) Neposredni rukovoditelji obavljaju kontrolu ispravnosti opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara nužnih za siguran proces rada.
- (2) Neposredni rukovoditelj, prije preuzimanja smjene, obvezan je vizualno pregledati sve uređaje i opremu za dojavu i gašenje požara.
- (3) Utvrđene nedostatke na navedenoj opremi obavezan je prijaviti referentu zaštite od požara - domaru koji mora osigurati otklanjanje u najkraćem roku.

Članak 81.

- (1) Ako referent zaštite od požara - domar ili neposredni rukovoditelj utvrde da postoje ozbiljni nedostaci za siguran tijek rada i procesa rada glede ispravnosti uređaja i opreme za dojavu i gašenje požara imaju pravo prekinuti rad i proces rada.
- (2) U slučaju prekida procesa rada iz razloga navedenih u prethodnom stavku, dužan je o tome obavijestiti dekana.

VI.1. Vatrogasni aparati

Članak 82.

Održavanje ručnih i prijevoznih vatrogasnih aparata obuhvaća redovni pregled i periodični pregled.

Članak 83.

- (1) Redovni pregled očevodom ručnih i prijevoznih vatrogasnih aparata obavlja referent zaštite od požara - domar.
- (2) Redovni pregled ručnih i prijevoznih vatrogasnih aparata obavljaju se najmanje jednom svaka tri mjeseca.
- (3) Redovni pregledi ručnih i prijevoznih vatrogasnih aparata u navedenim rokovima provode se sukladno članku 6. Pravilnika o vatrogasnim aparatima (Narodne novine broj 101/11 i 74/13).
- (4) O izvršenim redovnim pregledima ručnih i prijevoznih vatrogasnih aparata referent zaštite od požara - domar vodi upisnik.
- (5) Obrazac upisnika o redovnim pregledima ručnih i prijevoznih aparata daje se u Prilogu broj III, koji je sastavni dio ovog Pravilnika, a vodi se zasebno.

Članak 84.

- (1) Periodični pregled ručnih i prijevoznih vatrogasnih aparata obavlja pravna osoba, fizička osoba obrtnik ili stručna služba koji posjeduju ovlaštenje proizvođača ili ovlaštenog zastupnika vatrogasnih aparata za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata.
- (2) Periodični pregled ručnih i prijevoznih aparata obavlja se najmanje jednom u godini dana.
- (3) Sadržaj periodičnog pregleda ručnih i prijevoznih vatrogasnih aparata, ovisno o vrsti aparata, vrši se sukladno članku 10. Pravilnika o vatrogasnim aparatima (Narodne novine broj 101/11 i 74/13).
- (4) Referent zaštite od požara - domar je odgovoran da vatrogasni aparati budu pregledani i nakon pregleda označeni odgovarajućim naljepnicama na način kako je to predviđeno citiranim Pravilnikom iz prethodnog stavka.

(5) O izvršenim periodičnim pregledima ručnih i prijevoznih vatrogasnih aparata serviser vatrogasnih aparata vodi evidenciju sukladno članku 10. Pravilnika o vatrogasnim aparatima (Narodne novine broj 101/11 i 74/13).

VI.2. Sustav za gašenje požara vodom (hidrantske mreže)

Članak 85.

- (1) Sustav za gašenje požara je skup elemenata, funkcionalno povezanih i neprenosivih koji se koriste za gašenje požara.
- (2) Sustav za gašenje požara ispituje se kao - prvo ispitivanje prije tehničkog pregleda novoizgrađenog objekta, odnosno poslije izvršene rekonstrukcije sustava, kao - periodično ispitivanje kada se provjerava ispravnost sustava u propisanim vremenskim razmacima.
- (3) Sustav za gašenje požara mora se izgraditi prema odobrenoj projektno-tehničkoj dokumentaciji na predviđene mjere zaštite od požara, sukladno važećim propisima.
- (4) Prvo i periodično ispitivanje sustava mogu izvršiti pravne osobe koje su za to registrirane i posjeduju ovlaštenje izdano od Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 86.

Projektiranje, izvedba i tehnička kontrola hidrantske mreže provodi se prema Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (Narodne novine broj 8/06).

Članak 87.

Kontrola hidrantske mreže po ovlaštenoj pravnoj osobi obavlja se najmanje jedanput godišnje sukladno Zakonu o zaštiti od požara (Narodne novine broj 92/10).

Članak 88.

- (1) Za vrijeme ispitivanja ispravnosti hidrantske mreže vodi se zapisnik u koji se unose sve radnje koje se obavljaju tijekom ispitivanja.
- (2) Na kraju zapisnika daje se zaključak o ispravnosti hidrantske mreže.

VI.3. Ispitivanje sigurnosne (panik) rasvjete

Članak 89.

Ispitivanje ispravnosti sigurnosne (panik) rasvjete obavlja se sukladno Zakonu o zaštiti od požara (Narodne novine broj 92/10).

Članak 90.

- (1) Za vrijeme ispitivanja ispravnosti sigurnosne (panik) rasvjete vodi se zapisnik u koji se unose sve radnje koje se obavljaju tijekom ispitivanja.
- (2) Na kraju zapisnika daje se zaključak o ispravnosti sigurnosne (panik) rasvjete.

VI.4. Ispitivanje tipkala za isključenje električne energije

Članak 91.

Ispitivanje ispravnosti tipkala za isključenje električne energije obavlja se sukladno Zakonu o zaštiti od požara (Narodne novine broj 92/10).

Članak 92.

- (1) Za vrijeme ispitivanja ispravnosti tipkala za isključenje električne energije vodi se zapisnik u koji se unose radnje koje se obavljaju tijekom ispitivanja.
- (2) Na kraju zapisnika daje se zaključak o ispravnosti tipkala za isključenje električne energije.

VII. USTROJSTVO MOTRENJA, JAVLJANJA I UZBUNJIVANJA

VII.1. Motrenje

Članak 93.

- (1) Svi zaposlenici u sklopu radnih zadataka zaduženi su u svom djelokrugu i za motrenje pojave požara.
- (2) Svaki zaposlenik dužan je odmah prijaviti neposrednom rukovoditelju i/ili referentu zaštite od požara - domaru svaki veći poremećaj ili uočenu opasnost od požara.
- (3) Referent zaštite od požara - domar obilazi prostore Fakulteta u svrhu preventivnih poslova zaštite od požara, kontrole, nadzora i motrenja.

VII.2. Javljanje

Članak 94.

- (1) O nastanku požara u prostorima Fakulteta javljanje se ostvaruje telefonom i/ili mobilnim telefonima:
 - izravno vatrogasnoj postrojbi na broj 193,
 - Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje na broj 112
 - MUP-u na broj 192,
 - referentu zaštite od požara - domaru,
 - dekanu.
- (2) Svi zaposlenici Fakulteta ili druge osobe koje primijete neposrednu opasnost od nastanka požara ili požar u prostoru ili u neposrednoj blizini Fakulteta, dužni su bez odgode i bez obzira na veličinu požara odmah izravno ili telefonom obavijestiti referenta zaštite od požara - domara i dekana, a oni po potrebi službe iz stavka 1. ovog članka.
- (3) Ukoliko ne mogu obavijestiti referenta zaštite od požara – domara i dekana dužni su sami obavijestiti gore navede službe.

Članak 95.

Prilikom dojave požara telefonom moraju se dati sljedeći minimalni podaci:

- što se dogodilo
- gdje se dogodilo

- ima li povrijeđenih
- tko javlja
- broj telefona/mobitela dojavitelja
- što je događajem ugroženo.

VII.3. Uzbunjivanje

Članak 96.

- (1) Uzbunjivanje zaposlenika Fakulteta obavlja se u slučaju iznenadnog događaja (potres, požar, eksplozija i dr.) ili ratnih djelovanja.
- (2) U slučaju bilo kojeg iznenadnog događaja uzbunu treba prema propisanim znakovima za uzbunjivanje u Republici Hrvatskoj.
- (3) Zapovijed za uzbunjivanje daje, u pravilu, dekan i/ili osobe sposobljene za rukovođenje evakuacijom i spašavanjem.
- (4) U građevinama na vidnim mjestima obvezno je postaviti jedinstveni plakat s prikazom grafičkih znakova za uzbunjivanje, sukladno Uredbi o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje (Narodne novine broj 13/06).
- (5) Uzbunjivanje se vrši telefonom, mobilnim telefonima i govorom, srenom.

Članak 97.

- (1) Zaposlenici i druge osobe koje su zatečene u prostorijama i prostorima gdje je nastao požar, dužni su bez panike napustiti navedene prostore.
- (2) Zaposlenik ili osoba koja zadnja napušta prostoriju dužna je zatvoriti sve otvore (prozore i vrata) i na glavnoj sklopki građevine (požarnog sektora) isključiti električnu energiju.

VII.4. Čuvarska služba

Članak 98.

Građevine i prostore Fakulteta u radnom vremenu čuvaju, obilaze i nadziru zaposlenici Fakulteta.

VIII. DUŽNOSTI ZAPOSLENIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA

Članak 99.

- (1) Svaki zaposlenik koji primijeti neposrednu opasnost od nastanka požara ili požar odmah će sukladno svojim psihofizičkim sposobnostima pristupiti otklanjanju opasnosti, odnosno gašenju požara, vodeći pri tome računa da ne dovede u opasnost sebe ili drugu osobu.
- (2) Ukoliko zaposlenik nije uspio otkloniti opasnosti, odnosno ugasiti požar, odnosno ukoliko zaposlenik to ne može učiniti sam, dužan je odmah obavijestiti ostale zaposlenike, te obavijestiti Državnu upravu za zaštitu i spašavanje, najbližu vatrogasnu postrojbu ili policiju.
- (3) Prilikom dojave o nastalom požaru treba govoriti polagano i razgovijetno, te dati slijedeće podatke:
 - što se dogodilo
 - gdje se dogodilo (lokacija, blizina većeg mjesta, grada, općine)
 - ima li povrijeđenih
 - tko javlja (ime i prezime dojavitelja)
 - broj telefona/mobitela dojavitelja

- što je događajem ugroženo:
 - osobe, životinje, imovina ...
 - infrastruktura (plinovod, benzinska postaja, industrijsko postrojenje ...)
 - parkovi (nacionalni park, park prirode ...)
- sačekati povratna pitanja dežurnog osoblja (ima li još pitanja i potvrdu završetka razgovora).

Članak 100.

Prije napuštanja radnih prostorija i početka gašenja požara svaki zaposlenik na svom radnom mjestu mora:

- spriječiti nastanak panike prilikom izlaska
- isključiti električnu struju
- zatvoriti prozore i vrata (spriječiti dotok kisika).

Članak 101.

Nakon završetka akcije gašenja požara referent zaštite od požara - domar zajedno s voditeljem akcije gašenja dužan je:

- na mjestu požara osigurati dežurstvo u potrebnom vremenskom trajanju radi sprečavanja ponovnog požara
- osigurati dežurstvo na mjestu požara do dana, ako je požar ugašen tijekom noći
- dežurnom tijekom dežurstva osigurati potrebnu vatrogasnu opremu i sredstva za gašenje požara.

Članak 102.

Upotrijebljenu opremu i uređaje za gašenje požara potrebno je odmah dovesti u ispravno stanje i spremiti na određena mjesta.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**Članak 103.**

Odgovornost zaposlenika ne može se isključiti za obveze u primjeni i provedbi zaštite od požara na Fakultetu, a koje su utvrđene ovim Pravilnikom.

Članak 104.

U slučaju nesuglasja u provedbi ovog Pravilnika pravo tumačenja ima Fakultetsko vijeće.

Članak 105.


Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na način propisan za njegovo donošenje.

Članak 106.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Fakulteta.

Članak 107.

Donošenjem ovoga Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o zaštiti od požara od 30. ožujka 2009.



KLASA: 003-05/16-01/7
URBROJ: 2158-83-02-16-1

Ovaj Pravilnik o zaštiti od požara objavljen je na oglasnoj ploči Fakulteta dana 14. lipnja 2016. i stupio je na snagu danom objave.



P R I L O Z I

- PRILOG I - RJEŠENJE O RAZVRSTAVANJU
U KATEGORIJU UGROŽENOSTI OD POŽARA
- PRILOG II - RASPORED VATROGASNIH APARATA
- PRILOG III - PLAN I PROGRAM REDOVITIH PREGLEDA
VATROGASNIH APARATA
- PRILOG IV - DRUGI PROVEDBENI PLANOVI ZAŠTITE OD POŽARA
(Plan evakuacije)

Prilog I - RJEŠENJE O RAZVRSTAVANJU U KATEGORIJU UGROŽENOSTI OD POŽARA

Radni i pomoćni prostori FILOZOFSKOG FAKULTETA OSIJEK, Lorenza Jägera 9 razvrstani su u III kategoriju ugroženosti od požara, III kategoriju ugroženosti od požara; sukladno rješenju br. 511-07-25-UP/I-496/1-95 AS, MUP-a Policijska uprava Osječko-baranjska.

Prilog II - RASPORED RUČNIH I PRIJEVOZNIH VATROGASNICH APARATA

Prilog III - PLAN I PROGRAM REDOVITIH PREGLEDA
RUČNIH I PRIJEVOZNIH VATROGASNIH APARATA

| <i>Gradevina, prostorija i/ili prostor smještaja aparata, tipa aparata i rok pregleda</i> | | | | | | <i>Činjenica koja se utvrđuje redovnim pregledom</i> | | | | |
|---|-------------------------------------|--|---|------------------------|--|--|------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|
| <i>Prostorija (prostor)</i> | <i>Tip aparata i tvor. broj</i> | <i>Datum redovnog pregleda</i> | <i>Datum periodičnog pregleda</i> | <i>Naziv servisera</i> | <i>Serijski broj evidencijske naljepnice</i> | <i>Označenost, uočljivost i dostupnost aparata</i> | <i>Opće stanje aparata</i> | <i>Kompletност aparata</i> | <i>Stanje plombe zatvarača, odnosno, ventila</i> | <i>Druge radnje</i> |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Voditelj upisnika:

Prilog IV – DRUGI PROVEDBENI PLANOVI ZAŠTITE OD POŽARA

(Plan evakuacije)